



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL LABORATORIO ZECRON SERVICES Y COMPOSITES S.L. (LABORATORIO DE MURCIA) C/ Uruguay Parcela 13 Polígono Industrial Oeste 30820 Alcantarilla (Murcia) CIF/NIF: B-65593584
TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL Gonzalo Puig Mallen
RESPONSABLE TÉCNICO Leticia Antonia Prieto Larrocha Licenciada en Ciencias Químicas
SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN Sección A Laboratorios autorizados
Nº AUTORIZACIÓN A/075
ALCANCE “ANEXO TECNICO ADJUNTO”, sin este anexo la autorización no tiene validez



ANEXO TECNICO DE ACTIVIDADES ANALITICAS AUTORIZADAS

Nº AUTORIZACIÓN: A/075

FECHA: 21 de febrero de 2014

NOMBRE DEL LABORATORIO: ZECRON SERVICES Y COMPOSITES S.L.
(LABORATORIO DE MURCIA)

DOMICILIO: C/ Uruguay Parcela 13 Polígono Industrial Oeste
30820 Alcantarilla (Murcia)

Este Anexo forma parte de la autorización concedida al laboratorio conforme al Decreto 411/2008, de 31 de octubre, para la realización de análisis con el siguiente **ALCANCE**

1) ANALISIS FISICO-QUIMICOS

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
AGUA TORRE REFRIGERACIÓN	<i>pH</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / 4500-H
	<i>Conductividad</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / 2510
	<i>Dureza</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / 2340
	<i>Alcalinidad</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / 2321
	<i>Hierro</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / reflectometria
	<i>Turbidez</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / 2130
	<i>Biocida</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / kit residual
	<i>Cloro</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / fotometria
	<i>Temperatura</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / termómetro
AGUA DE CALDERAS	<i>pH</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / 4500-H
	<i>Dureza</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / 2340
	<i>Alcalinidad</i>	Estándar Methods for the Examination of Water and Wastewater / 2321
AGUA DE CALDERAS	<i>Hierro</i>	Estándar Methods for the Examination of Water



PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
		and Wastewater / reflectometría
	<i>Sulfitos</i>	Tiras reactivas
	<i>Fosfatos</i>	Tiras reactivas